

WPŁYNĘŁO - SEKRETARIAT URZĘDU

Nr ewid.

Data

Ilość załączników

Podpis

6065

5.12.2013

1

[Signature]

p. Białczyński
5.12.13

Gestor gminnej sieci wodociągowej

P.U.H. „WODNIK „

Marian Janas

Pstrokonie 60, 98-161 Zapolice

NIP 829-131-55-33 tel./fax. (0-43) 823-11-21

Pstrokonie dn.05.12.2013r.

WARUNKI TECHNICZNE Nr 2/12/13

Przyłączenie do sieci wodociągowej

nieruchomości nr ewidencyjny

16/1,44/3,308/1,310/12,310/14,310,16,311/2,312/2,315/4,316/3,316/4,

321/3,333/2,343/2, 379/5,379/6,387/2,387/3,388/7 obr. Paprotnia

zlokalizowanej we wsi Marzynek Gmina Zapolice

INWESTOR: Gmina Zapolice

Plac Strażacki 5

98-161 Zapolice

1. Uzyskać zgodę od Wójta Gminy Zapolice na przyłączenie się do sieci wodociągowej .
2. Zaprojektować odcinek wodociągu Ø 110 z rur PCV kielichowych o ciśnieniu PN 10
3. Włączenie wykonać do istniejącego wodociągu Ø 110 za pomocą trójnika z zasuwą kołnierkową Ø 100
4. Zagłębienie wodociągu powinno wynosić minimum ok. 1,6 metra.
5. Wodociąg uzbroić w hydrant naziemny.
6. Dokonać uzgodnień dokumentacji technicznej z P.U.H. „WODNIK”
7. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać zgłoszenia do Oddziału Architektury Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli .
8. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi.
9. Przed zasypaniem wykonane przyłącze należy zgłosić do odbioru przez P.U.H. „WODNIK” oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą .

Niniejsze warunki ważne są trzy lata od chwili wydania.

PUH „WODNIK”

Marian Janas

98-161 Zapolice, Pstrokonie 60

tel.(43) 823 11 21, 602-589 382

NIP 829-131-55-33, REGON 730317950