W2 W5



W10



W13



W17 W19



W20



W1



W14



W8



W15



1 - istniejący wodociąg PVC 110
2 - łącznik rurowy dla rur żeliwnych i PVC 110
3 - króciec jednokołnierzowy żeliwny dn 10
4 - trójnik żeliwny kołnierzowy dn 100/100/100
5 - zasuwa kołnierzowa żeliwna z miękkim uszczelnieniem dn 100
6 - kołnierz dla rur PVC 110
7 - łuk 11°PVC 110
8 - rura PVC 110 PN 10
9 - zasuwa kołnierzowa żeliwna z miękkim uszczelnieniem dn 80
10 - trójnik żeliwny kołnierzowy dn 100/80
11 - króciec dwukołnierzowy żeliwny dn 80, L=0,80 m
12 - łuk kołnierzowy 90° ze stopką dn 80
13 - króciec dwukołnierzowy żeliwny dn 80, L=0,40 m
14 - hydrant nadziemny dn 80 z podwójnym zamknięciem,
15 - redukcja kołnierzowa 100/80
16 - kołnierz ślepy dn 100
17 - kołnierz dla rur PVC 90
18 - rura PVC 90 PN 10
19 - łuk kołnierzowy 90° dn 80

Zakład Projektowo-Wykonawczy "WIKAN"
Jadwiga Gajderowicz
98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21/21,
tel. fax: 43 823 63 80, e-mail: wikan1@interia.pl

Inwestor :
Gmina Zapolice, Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice

Adres inwestycji :
Pstrokonie, dz. Nr:5/3, 6/1, Zapolice, dz. nr 59, 74, 60, 192, 61, 92

Temat :
Projekt budowy sieci wodociągowej w m. Zapolice oraz Pstrokonie gm. Zapolice

Rysunek : SCHEMATY WĘZŁÓW

Projektował:	Data	Podpis	Skala
mgr inż. L. Przybył upr.LOD/0549/POOS/06 ŁOD/IS/7534/06	01.2014 r.		schemat
Sprawdził:	Data	Podpis	rys. nr
mgr inż. J. Gajderowicz upr. nr 337/82/87 ŁOD/IS/2233/02	01.2014 r.		4