

Zapolice, dn. 9 marca 2015 r.

Wszyscy Wykonawcy!!!

Znak: ZP.271.4.2015

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 119001E Beleń – Strońsko, gmina Zapolice”.

Zapytania Wykonawcy z dnia 3 marca 2015 r.:

1. Proszę o podanie kolejności dokumentów w zakresie wystąpienia sprzeczności pomiędzy przedmiarem robót, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową.
2. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada środki niezbędne na sfinansowanie realizacji tej inwestycji ?
3. Proszę o załączenie decyzji ZRID.
4. Czy Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno-asfaltowe na potrzeby niniejszego zamówienia mają spełniać wymagania normy PN-EN 13108-1 oraz Wymagań Technicznych WT-1 i WT-2 wydanie 2010 ?
5. Jaki typ betonowej kostki brukowej (behaton/prostokąt lub inny) należy zastosować na powierzchni chodników ?
6. Czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy ?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad 1. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 1 projektu umowy z Wykonawcą, stanowiącym załącznik do SIWZ, Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązuje się działać zgodnie z projektami budowlanymi, przedmiarami robót i zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami, aktami prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych umową warunkach. Ponadto Wykonawca składając ofertę w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności opisu robót w kolejności technologicznej ich wykonania, stwierdził zgodność z dokumentacją projektową jak również nie wnosi zastrzeżeń. Należy podkreślić, że wszystkie elementy składające się na opis przedmiotu zamówienia są równoważne i stanowią spójną całość.

- Ad 2. Zamawiający potwierdza, że posiada środki niezbędne na sfinansowanie realizacji przedmiotu zamówienia.
- Ad 3. W zakresie realizacji robót budowlanych objętych projektami budowlanymi nie ma potrzeby posiadania decyzji ZRID. Zamawiający na realizacji robót budowlanych w przedmiotowym zakresie dokonał zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych.
- Ad 4. Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno-asfaltowe na potrzeby niniejszego zamówienia mają spełniać wymagania normy PN-EN 13108-1 oraz Wymagań Technicznych WT-1 i WT-2 wydanie 2010.
- Ad 5. Zamawiający informuje, że na powierzchni chodników winno się zastosować betonową kostkę brukową typu „cegielka”.
- Ad 6. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji przedmiotu zamówienia adekwatnie do daty podpisania Umowy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
W. Oleszczyk
mgr Witold Oleszczyk