

Zapolice, dn. 27 stycznia 2016 r.

### Wszyscy Wykonawcy!!!

**Znak: ZP.271.1.2016**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi gminnej we wsi Paprotnia”.

#### Zapytania Wykonawcy z dnia 26 stycznia 2016 r.:

1. Dla precyzyjnego określenia przebiegu proj. drogi prosimy o określenie czy skrzyżowanie z drogą powiatową (dz.44/3) stanowi działka drogowa 163/3 i dalsze w jej ciągu czy działka 177/1?
2. Czy w zakres projektu wchodzi też działki 166/5, 166/4, 205/2, 205/3 lub ewentualnie inne (proszę podać jakie)?
3. Czy opracowanie obejmować będzie również obszar działek będących w gestii GDDKiA wydzielonych pod drogę S8?
4. Czy z uwagi na przewężenia pasa drogowego nawet do ok.6-7m i konieczność zaprojektowania jezdni, ciągu pieszo rowerowego oraz odwodnienia zamawiający dopuszcza wykonanie projektu poza granicami istn. pasa drogowego? Jeżeli tak to czy realizacja proj. będzie na podstawie decyzji ZRiD i kto dokona i poniesie koszty podziału działek?
5. Czy jeśli projekt dotyczy dz. 166/3 to czy Zamawiający przewiduje zmianę geometrii skrzyżowania ze względu na istn. ostry i niebezpieczny kąt uniemożliwiający wpisanie normatywnych łuków w granicach działek drogowych? Czy dopuszcza się przeniesienie kapliczki i/lub zajęcie działki na której ona stoi?
6. Jaki jest prawidłowy termin wykonania projektu? We wzorze umowy jest 30.03.2016 a w SIWZ 25.03.2016?
7. Z uwagi na bardzo krótki termin i długość poniżej 1 km sądzimy iż nie występuje potrzeba opracowania decyzji środowiskowej. Prosimy o informacje czy droga przebiega przez tereny prawnie chronione (Natura 2000, parki, rezerваты przyrody itp.) lub występują obiekty zabytkowe lub pomniki przyrody?
8. Jaki sposób odwodnienia Zamawiający przewiduje? Prosimy o wskazanie odbiornika wód opadowych?

9. Proszę o podanie istn. obiektów inżynierskich skoro wymagana jest ich ocena?
10. Uwzględniając 30-dniowy okres związania ofertą na wykonanie projektu może w najgorszym razie pozostać ok. 30 dni. Jest to termin nierealny. Czy Zamawiający dopuszcza jego przedłużenie i na jakich warunkach?

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

**Ad. 1**

Skrzyżowanie z drogą powiatową to bezpośrednie połączenie dwóch nieruchomości gruntowych o numerach geodezyjnych 166/3 i 44/3.

**Ad. 2**

W zakres projektu wchodzi tylko nieruchomości o numerach geodezyjnych 166/5, 166/4.

**Ad. 3**

Opracowanie nie będzie obejmować nieruchomości będących w gestii GDDKiA wydzielonych pod drogę S8.

**Ad. 4**

Zwężenie pasa drogowego dotyczy tylko jednego miejsca tj. nieruchomości o numerze geodezyjnym 166/4. Zamawiający dopuszcza w tym miejscu zaprojektowanie jedynie jezdni wraz z odwodnieniem, bez ciągu pieszo – rowerowego. Nie przewiduje się konieczności stosowania procedury określonej w trybie ZRiD.

**Ad. 5**

Zamawiający nie przewiduje poszerzenia pasa drogowego w zakresie omawianego skrzyżowania. Nie przewiduje się przeniesienia kapliczki znajdującej się poza pasem drogowym. W celu uzyskania właściwych parametrów dopuszcza się w tym miejscu wprowadzenie ciągu pieszo – rowerowego, bez podziału na części zarezerwowane wyłącznie dla pieszych i rowerzystów, co pozwoli ograniczyć jego szerokość.

**Ad. 6**

Prawidłowy termin wykonania projektu to 25.03.2016 r.

**Ad. 7**

Droga nie przebiega przez tereny prawnie chronione (Natura 2000, parki, rezerwaty przyrody itp.) W granicach pasa drogowego nie znajdują się obiekty zabytkowe i pomniki przyrody.

**Ad. 8**

Odwodnienie korpusu drogi pozostaje bez zmian i będzie nim rów przydrożny w przekroju półlucznym. Projektowany przekrój półluczny nie spowoduje zmiany stosunków wodnych.

**Ad. 9**

Ocena stanu technicznego obiektów inżynierskich dotyczy wszystkich tego rodzaju obiektów, które znajdują się na terenie objętym zakresem opracowania i naniesionych na podkłady geodezyjne znajdujące się w ogólnodostępnej składnicy geodezyjnej.

**Ad. 10**

Zamawiający przewidział w § 9 wzoru umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) możliwość zmiany postanowień umowy, które mogą dotyczyć zmiany terminu wykonania zamówienia. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych we wskazanym paragrafie Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę obowiązującego terminu.

WÓJT  
GMINY ZAPOLICE  
W. Oleszczyk  
mgr Witold Oleszczyk