



- Projektowane rurociągi prowadzić w warstwach wylewki posadzkowej w otulinach izolacyjnych typu Thermaflex

-  - Istniejący wodomierz zamontować między dwoma zaworami DN50, za wodomierzem zamontować zwrotny zawór antyskażeniowy DN50 np. Danfoss

TEMAT	Projekt przebudowy węzła sanitarnego w budynku Urzędu Gminy Zapolice Zapolice Plac Strażacki 5, dz. nr ew. 182/1		nr rysunku S2
RYSUNEK	Rzut parteru - instalacja wodna		
INWESTOR	Gmina Zapolice 98-161 Zapolice, Plac Strażacki 5		skala 1:50
projektant : mgr inż. Jacek Pluskota	nr uprawnień LOD/2096/PWOS/13	podpis 	data IX - 2016