Zapolice, dnia 19 lipca 2018 r.

Nasz znak: GKI.271.14.2018.AZK

WSZYSCY WYKONAWCY!!!

WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Odpowiedź na pytania zadane przez Wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach" w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne."

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), wyjaśniam oraz udzielam odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań jest cytowana.

Pytania Wykonawcy z dnia 17 lipca 2018r.:

1. *Zgodnie z zapisem w STWIOR w punkcie 5.7.5 - okna na parterze mają być o zwiększonej odporności na włamanie z okuciami WK2 i szybami antywłamaniowymi P4 - wobec tego jak należy traktować okna sali gimnastycznej o wym 270 x 545 ?*
2. *W opisie do projektu czytamy o pakiecie szybowym 4/16/4 a następnie czytamy o współczynniku stolarki do U 0,9 - taki współczynnik można osiągnąć przy pakiecie trzyszybowym i profilu o wysokim współczynniku przenikania ciepła - informacje zawarte w projekcie są sprzeczne, prosimy o wyjaśnienie ?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1

Po ponownej analizie zastosowanych okien w budynku Zamawiający rezygnuje z zastosowania na parterze budynku okien o zwiększonej odporności na włamanie. Nie ma potrzeby w części szkoły,

łącznika jak i sali gimnastycznej stosowania okien o powyższych parametrach, z uwagi na istniejący system monitoringu i ochrony budynku.

Ad. 2

Wiążąca jest informacja zawarta w projekcie budowlanym dotycząca wartości współczynnika przenikania ciepła U okien.

Wymagany współczynnik przenikania ciepła U dla nowej stolarki okiennej powinien wynosić 0,90 W/(m²·K).

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami. W związku koniecznością uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający w celu zapewnienia czasu niezbędnego do złożenia prawidłowej oferty, postanawia przedłużyć termin składania ofert do dnia **25 lipca 2018 r. do godziny 10.00.**

Z poważaniem

Wójt Gminy Zapolice

Witold Oleszczyk