

GMINA ZAPOLICE
ul. Plac Strażacki 5
98-161 ZAPOLICE
pow. zduńskowski, woj. łódzkie

Zapolice, dnia 24 lipca 2018 r.

GKI.271.14.2018.AZK

WSZYSCY WYKONAWCY!!!

WYJAŚNIENIE NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Odpowiedź na pytania zadane przez Wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne.”

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), wyjaśniam oraz udzielam odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań jest cytowana.

Pytania Wykonawcy z dnia 24 lipca 2018r.:

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - nr sprawy: GKI.271.14.2018.AZK „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach”, zwracam się z pytaniem: 1. Jaki rodzaj szyb należy zastosować w oknach na sali gimnastycznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający po ponownej analizie dokumentacji informuje, iż okna na sali gimnastycznej mają być ze szkłem hartowanym i laminowanym z ochroną przeciwsłoneczną. Okna o wymiarach 270x545 w całkowitej ilości 10 szt., a każde z nich podzielone na 12 równych części (z czego w pasie dolnym otwierane i uchylne a pozostałe 9 typu fix). Podział okien widoczny na: rys. B_7 – Widok elewacji.

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami. W związku uszczegółowieniem opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający w celu zapewnienia czasu niezbędnego do złożenia prawidłowej oferty, postanawia przedłużyć termin składania ofert do dnia **27 lipca 2018 r. do godziny 12.00.**

Z poważaniem

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
W. Oleszczyk
mgr Witold Oleszczyk