

Zapolice, dnia 11 marca 2021 r.

GKI.271.35.2020.AZK

WYJAŚNIENIE NR 5 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Odpowiedź na pytania zadane przez Wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej w Zapolicach w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach”.

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań jest cytowana.

Pytania Wykonawcy z dnia 26 lutego 2021 r

Pytanie Nr 1


Prosimy o korektę zamieszczonej tabeli nr 1w PW –zamiennym na następującą:

cecha produktu	Wielkość
Całkowita grubość systemu	> 13 mm
Grubość górnej warstwy z EPDM	> 2mm
Grubość dolnej warstwy z SBR	> 11mm
Redukcja siły w temperaturze 23°C	36 - 40 %
Odkształcenie pionowe w temperaturze 23°C	1,7 - 2,0 mm
Wytrzymałość na rozciąganie (średnia)	> 0,69 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu (średnia)	≥ 40 %
Współczynnik tarcia TRRL (błędna nazwa jednostki) powinno być: PTV	80 - 110 na sucho 55-110 na mokro

Zgoda na powyższe wartości zwiększy konkurencyjność ofert oraz pozwoli uzyskać nawierzchnię zgodną z obowiązującą normą PN EN 14877: 2014-02 .

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że zamienia wskazaną tabelę w projekcie wykonawczym i budowlanym zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Z up. WÓJTA
KIEROWNIK BIUREAU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
mgr inż.  Kubiak